

KONTROLLPLAN inglasning av balkong

E - (Egenkontroll)

S - (Sakkunnig)

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Andra tekniska handlingar

Kontrollen avser	Kontrollant (E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Sign/datum	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov	E	Övervakning	A-ritning/beviljat bygglov			
Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller, lägst brandtekniskklass E30	E		BBR 5:634			
Kontrollera att öppningsbara fönster och glaspartier är utförda med säkerhetsbeslag eller liknande	E	Visuellt	BBR 8:231			
Kontrollera att balkongdörrar och motsvarande är utförda med säkerhetsbeslag eller liknande	E	Visuellt	BBR 8:231			
Kontrollera nivåskillnaden mellan glasytans underkant och golv/mark	E	Mätning	BBR 8:352			
Glasytor är dimensionerade för att tåla dynamisk påverkan av en människa	E		BBR 8:35			
Glasytor är utformade så att risken för skärskador begränsas	E		BBR 8:353			
Kontrollera att leverantörens anvisningar gällande vertikal belastning samt extra vindbelastning har följts	E		Leverantörens anvisningar			
Övriga tillämpliga kontrollpunkter för aktuell åtgärd						